



COMUNE DI SINNAI

Provincia di Cagliari

ORDINANZA N. 17 DEL 25/05/2015

IL SINDACO

PREMESSO che

- il nuovo cimitero comunale è stato aperto in data 08/02/2015;
- il nuovo cimitero è dotato di una camera mortuaria e di una sala autoptica (settoria);
- per fini igienici sanitari nella camera mortuaria e nella sala autoptica, in caso d'uso, deve essere garantita una temperatura interna massima di 18°C e un ricambio d'aria di 15v/h;
- per garantire tale temperatura, soprattutto nel periodo estivo, è necessario dotare queste due sale di appositi impianti di climatizzazione;

CONSIDERATO

- che la stagione estiva è arrivata in anticipo, per cui si rende necessario dotare la camera mortuaria e la sala autoptica di opportuno impianto di raffrescamento, poiché in caso di mortalità dovuta ad incidenti, altri eventi improvvisi o su disposizione dell'Autorità giudiziaria, l'Amministrazione comunale è tenuta alla custodia delle salme garantendo che la temperatura della camera mortuaria e della sala autoptica sia tale da non favorire in anticipo il fenomeno degenerativo dei corpi;
- che il bilancio di previsione è in fase di redazione, per cui non essendo stato ancora approvato, il Responsabile dei servizi cimiteriali, non dispone delle risorse necessarie per procedere all'acquisto e montaggio dell'impianto di condizionamento;

RILEVATA la necessità di dotare la camera mortuaria e la sala autoptica di opportuno impianto di climatizzazione al fine di garantire che la temperatura interna non superi i 18° C e scongiurare problemi igienici sanitari in caso d'uso di questi locali;

RITENUTO, pertanto, a tutela della salute e dell'incolumità pubblica, indispensabile ed urgente dover procedere alla dotazione della camera mortuaria e della sala autoptica di opportuno impianto di climatizzazione;

TUTTO QUANTO PREMESSO e, nella considerazione della competenza per legge attribuita alla sottoscritta, si dispone il **tempestivo e urgente** intervento per la dotazione di opportuno impianto di condizionamento nella camera mortuaria e nella sala autoptica del nuovo cimitero comunale, a tutela della salute ed igiene pubblica;

VISTI:

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 10/09/1990, n. 285 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria;

ORDINA

- Al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, di concerto con il Responsabile del Settore Economico Sociale Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche del Lavoro per quanto attiene agli aspetti finanziari, ad adempiere ai provvedimenti conseguenziali e necessari per la fornitura e posa in opera nella camera mortuaria e nella sala autoptica del nuovo cimitero comunale dell'impianto di condizionamento, mediante affidamento della fornitura ad un operatore economico specializzato ed in possesso dei necessari requisiti tecnico professionali;
- Al Responsabile del Settore Economico Sociale Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche del Lavoro di individuare le somme necessarie per l'esecuzione della prestazione di cui sopra nel predisponendo bilancio di previsione 2015 e provvedere alla registrazione del relativo impegno ove sussistano la necessaria copertura finanziaria, in difetto, di provvedervi nei termini previsti dall'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza, a cura del Responsabile competente, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza:

Alla ASL n. 8 di Cagliari – Servizio di Igiene Pubblica – Via Sonnino, Cagliari;

Al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici;

Al Responsabile del Settore Economico Sociale Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche del Lavoro;

Al Responsabile del Settore Affari Generali e Personale per la pubblicazione della presente ordinanza:

- nell'Albo Pretorio dell'Ente;
- nel sito internet istituzionale dell'Ente;

Alla Stazione dei Carabinieri di Sinnai.

RENDE NOTO

Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale nanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, nei termini e nei modi previsti dal D. Lgs. n. 104/2010, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica ai sensi degli artt. 2 e seguenti del D.P.R. 24/011/1971 n. 1199.

IL SINDACO

Dott.ssa Maria Barbara Pusceddu



Maria Barbara Pusceddu